

R06年度 水質検査計画

水道コード	採水場所	検査項目	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
0101	第6水源(二の沢)	原水全項目	1				原								
		クリプトスポリジウム及びびびジアルジナ	1				クリジ								
		クリプト指標菌	4	指			指				指			指	
0102	第5水源(小滝沢川)	原水全項目	1				原								
		クリプトスポリジウム及びびびジアルジナ	1				クリジ								
		クリプト指標菌	4	指			指				指			指	
0103	湯ヶ洞温泉	定期(病原微生物)	11	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	11	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	3	◎							◎			◎	
		給水全項目	1				全								
0104	高森南小学校	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	4		◎			◎			◎			◎	
		アルミニウム	4		Al			Al			Al			Al	
0107	鬼の手(第1)	原水全項目	1				原								
		クリプト指標菌	4	指			指			指			指		
		定期(病原微生物)	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
0108	個人宅1	定期(その他)	11	☒	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	3		◎						◎			◎	
		給水全項目	1					全							
		原水全項目	1					原							
0201	第3. 第4水源(清東)	クリプト指標菌	4		指						指			指	
		定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
0202	個人宅2	消毒副生成物	4		◎			◎			◎			◎	
		臭気	2				臭	臭							
		蒸発残留物	1		蒸										
		アルミニウム	4		Al			Al			Al			Al	
		定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
0203	天竜自動車学校	消毒副生成物	4		◎			◎			◎			◎	
		蒸発残留物	4		蒸			蒸			蒸			蒸	
		カルシウム・マグネシウム等	1		Ca										
		硝酸亜硝酸	4		硝			硝			硝			硝	
		定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
0207	大丸山東水源	原水全項目	1					原							
		クリプト指標菌	1				原								
		クリプト指標菌	4	指			指				指			指	
0401	第7水源(田沢)	原水全項目	1				原								
		クリプト指標菌	1				原								
		クリプト指標菌	4	指			指				指			指	
0402	個人宅3	定期(病原微生物)	11	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	11	☒	☒	☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	3	◎						◎				◎	
		給水全項目	1				全								
0403	第1.2水源(割岩)	原水全項目	1				原								
		クリプトスポリジウム及びびびジアルジナ	1				クリジ								
		クリプト指標菌	4			指			指			指			指
0404	第3水源(カントリー下)	原水全項目	1				原								
		ヒ素	3	As						As			As		
		クリプトスポリジウム及びびびジアルジナ	1				クリジ								
		クリプト指標菌	4	指			指			指			指		
0405	第4水源(唐沢水引)	原水全項目	1				原								
		クリプト指標菌	4	指			原						指		
		クリプト指標菌	4	指			原				指		指		
0406	新田浄化センター	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	4	◎			◎			◎				◎	
		臭気	2				臭	臭							
		ヒ素	1	As											
		アルミニウム	3	Al							Al			Al	
0407	高森北小学校	定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	4	◎			◎			◎				◎	
		臭気	2				臭	臭							
		蒸発残留物	1	蒸											
		ヒ素	1	As											
0409	組合事務所(下平工業団地)	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
		定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
		消毒副生成物	4	◎			◎			◎				◎	
		臭気	2				臭	臭							
		蒸発残留物	1	蒸											
0413	山の寺	原水全項目	1				原								
		定期(病原微生物)	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	12	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
0423	増野第3配水池	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
		アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
		定期(病原微生物)	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		定期(その他)	11	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
0502	個人宅4	消毒副生成物	3	◎						◎			◎		
		給水全項目	1				全								
		ヒ素	3	As							As			As	
		原水全項目	1						原						
0505	千早原水源(井戸)	原水全項目	1						原						