

令和3年度水道水質検査計画

採水場所	検査項目	回数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
上水道（原水）														
第6水源（二の沢）	原水全項目	1				原								
第6水源（二の沢）	クワト指標菌	4	指			指			指			指		
第5水源（小滝沢）	原水全項目	1				原								
第5水源（小滝沢）	クワト指標菌	4	指			指			指			指		
鬼の手（第1）	原水全項目	1				原								
鬼の手（第1）	クワト指標菌	4	指			指			指			指		
上水道第2低区（原水）														
第3、第4水源（清東）	原水全項目	1					原							
第3、第4水源（清東）	クワト指標菌	4		指			指			指			指	
上水道（給水）														
個人宅1	定期（病原微生物）	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
個人宅1	定期（その他）	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
個人宅1	鉄	11	Fe	Fe	Fe	Fe		Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe
個人宅1	給水全項目	1					全							
個人宅1	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
湯ヶ洞温泉	定期（病原微生物）	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
湯ヶ洞温泉	定期（その他）	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
湯ヶ洞温泉	消毒副生成物	3		◎						◎			◎	
湯ヶ洞温泉	給水全項目	1					全							
湯ヶ洞温泉	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
高森南小学校	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
高森南小学校	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
高森南小学校	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
高森南小学校	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
高森南小学校	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
上水道第1低区（給水）														
個人宅2	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
個人宅2	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
個人宅2	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
個人宅2	臭気	2				臭	臭							
個人宅2	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
個人宅2	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
上水道第2低区（給水）														
吉田河原保育園	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
吉田河原保育園	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
吉田河原保育園	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
吉田河原保育園	蒸発残留物	4	蒸			蒸			蒸			蒸		
吉田河原保育園	カルシウム・マグネシウム等	1				Ca								
吉田河原保育園	硝酸亜硝酸	4	硝			硝			硝			硝		
吉田河原保育園	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
山吹簡易水道（原水）														
第7水源（田沢）	原水全項目	1				原								
第7水源（田沢）	クワト指標菌	1				指								
第1,2水源(割岩)	原水全項目	1			原									
第1,2水源(割岩)	クリプトスピリウム及びジアルジア	1			クリジ									
第1,2水源(割岩)	クワト指標菌	4			指			指			指		指	
第3水源（カントリー下）	原水全項目	1				原								
第3水源（カントリー下）	ヒ素	3	As						As			As		
第3水源（カントリー下）	クワト指標菌	4	指			指			指			指		
第4水源（唐沢水引）	原水全項目	1				原								
第4水源（唐沢水引）	クワト指標菌	4	指			指			指			指		
山吹簡易水道（給水）														
個人宅3	定期（病原微生物）	11	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
個人宅3	定期（その他）	11	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
個人宅3	消毒副生成物	3	◎						◎			◎		
個人宅3	給水全項目	1					全							
個人宅3	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
新田浄化センター	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
新田浄化センター	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
新田浄化センター	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
新田浄化センター	臭気	2				臭	臭							
新田浄化センター	鉄	1				Fe								
新田浄化センター	ヒ素	1				As								
新田浄化センター	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
新田浄化センター	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
高森北小学校	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
高森北小学校	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
高森北小学校	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
高森北小学校	臭気	2				臭	臭							
高森北小学校	蒸発残留物	1				蒸								
高森北小学校	ヒ素	1				As								
高森北小学校	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
高森北小学校	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
組合事務所(下平工業団地)	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
組合事務所(下平工業団地)	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
組合事務所(下平工業団地)	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		
組合事務所(下平工業団地)	臭気	2				臭	臭							
組合事務所(下平工業団地)	蒸発残留物	1				蒸								
組合事務所(下平工業団地)	ヒ素	1				As								
組合事務所(下平工業団地)	アルミニウム	4	Al			Al			Al			Al		
組合事務所(下平工業団地)	残留塩素	12	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残	残
増野第3配水池	定期（病原微生物）	12	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○
増野第3配水池	定期（その他）	12	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦
増野第3配水池	消毒副生成物	4	◎			◎			◎			◎		

