

企画提案に関する質問の回答

No.	質問の内容	回答
1	<p>企画提案の実施体制の施工スケジュールに関する事項についてご質問させていただきます。太陽光設備設置工事において、太陽光設備を高圧受電設備（キュービクル）へ組み込む工事及び、組み込み工事完了後の継電器作動試験において、発生する停電について、令和6年2月中における停電は可能でしょうか。</p> <p>尚、停電時間は、組み込み工事に約3時間、継電器作動試験について約1時間30分の計約4時間30分を考 えております。</p>	<p>仕様書 P4 に記載のとおり、設備の設置に際して停電を伴う場合は、工事計画書を作成し、町と事前協議の上、施設の電気主任技術者にも報告を行い、その指示に従うものとしています。</p> <p>そのため、現時点で令和6年2月中の停電の可否は回答致しかねます。</p> <p>なお、企画提案における施工スケジュールは、実施要領及び仕様書から、最適と思われるスケジュールをご提案ください。</p>