

No.	質 問 内 容		回 答
	項 目	内 容	
1	図面番号A-01	改修工事特記仕様書1において、仮設用水・電力が利用できないとありますが、有償貸与をお願い出来ますか。	子メーターを取り付け、検針ができるようにすれば可能ですが、現場事務所への電気の引込は、可能であれば電柱からお願いしたい。
2	《建築工事内訳書》 P1.種目別内訳 D外構工事	金抜きの内訳項目及び図面に、外構工事の該当箇所が散見できないが積算において項目の扱いをどのようにすれば良いか。	今回工事では該当箇所はありませんので、0円としてください。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			