

令和5年度 採水場所：第3・第4水源（清東）

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-
40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-	-
42 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-
43 2-メチルインボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-	-
45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-	-
46 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-
47 pH値	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-
48 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-
50 色度	度	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-	-
51 濁度	度	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-	-

検査項目	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
01 一般細菌	コ/mL	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
02 大腸菌	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-
03 カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	-
04 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-	-	-	-	-
05 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
06 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
07 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-
08 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
09 亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	-
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-
12 フッ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-
13 ほう素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	-
15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	-
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
20 ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
21 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.032	-	-	-	-	-	-
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
34 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	-
35 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-
37 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-	-	-
38 塩化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	-	-	-
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	-
42 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
43 2-メチルレインボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-	-	-	-	-
44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	-
45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	-
46 有機物等(TOC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	0.3未満	-	-	-	-	-	-
47 pH値	-	-	-	-	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-
48 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	-	-	-	-	-	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-
50 色度	度	-	-	-	-	-	-	1未満	-	-	-	-	-	-
51 濁度	度	-	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	-