


竣工図  
H29年3月31日

設計番号	1791	工事名称	平成28年度 国庫補助 高森町学校給食共同調理場 建設工事	設計完了	H28年 3月 日
図面枚数	全 63 枚	図面名称	配置図	図面訂正	年 月 日
図面番号	No 6	縮 尺	A1 : 1/200 A3 : 1/400	担当者	図面訂正 年 月 日

1級建築士事務所  
株式会社 桂建築設計事務所  
管理建築士 一級建築士登録第177978号 市 瀬 清 志  
長野県飯田市桜町1丁目41番地 TEL (0265) 22-7234






竣工図

H29年3月31日

設計番号	1791	工事名称	平成28年度 国庫補助 高森町学校給食共同調理場 建設工事	設計完了	H28年 1月 日
図面枚数	全 00 枚	図面名称	平面図	図面訂正	H29年 3月 日
図面番号	No 9	縮 尺	A1 : 1/100 A3 : 1/200	担当者	検 閲
				図面訂正	年 月 日

1級建築士事務所  
株式会社 桂 建築設計事務所  
管理建築士 一級建築士登録第177978号 市 瀬 清 志  
長野県飯田市桜町1丁目4番地 TEL (0265) 22-7234



No	品 名	寸 法			数	型 式	給水	給湯	排水	蒸 気			ガス (LPG)		電 気 (60Hz)			フード	備 考
		間口	奥行	高サ						給気	排気	消費量	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
	【検査室・器具洗浄室】																		
A1	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
A2	防水形デジタル台はかり	350	605	795	2	DP-6700K-60													ひょう量：60kg
A3	デジタル台秤専用置台	850	550	900	2	L1-85DB													
A4	L型運搬車	950	700	900	4	L1-97DB													
A5	球根皮剥機(ドライ)	1100	690	959	1	P-48D特	15A-1		床								0.4kW		処理能力：13～15kg/回 D型
A6	球根受け用L型運搬車	1050	700	900	1	L1-107PDB													
A7	器具消毒保管機	1290	950	1920	2	EWK-1504N											9.5kW		棚数：3段 片面式 アジャスト脚
A8	検査用冷凍庫	625	650	1890	1	HF-GCZT-KS			40A-1						365W				棚：7段、検査容器：14個
A9	作業台	1200	750	850	1	TK-127BDB			40A-1										
A10	3槽シンク	2100	750	850	1	S3-217BDB	15A-3	15A-3	40A-3										
A11	冷凍冷蔵庫 (2室冷凍)	1200	800	1890	1	HRF-120ZF			40A-1						644W		0.644kW		有効内容積：冷凍室502ℓ 冷蔵室502ℓ
A12	欠番																		
A13	1槽シンク	700	690	850	1	S1-7GB	15A-1	15A-1	40A-1										
A14	冷蔵庫	*1200	*800	*1890	1	[移設品]			40A-1						*318W				
	【野菜下処理室】																		
B1	欠番																		
B2	掃除用具入れ	550	600	2000	1	DS-56C													
B3	L型運搬車	950	700	900	2	L1-97DB													
B4a	移動台	900	750	850	1	TK-97MDB													
B4b	移動台	900	750	600	1	TK-97MDB													
B5	下処理用4槽シンク	2776	750	850	1	S4-277DB	20A-4	20A-4	40A-4										オーバーフロー右側
B6	下処理用4槽シンク	2776	750	850	1	S4-277DB	20A-4	20A-4	40A-4										オーバーフロー左側
B7	欠番																		
B8	下処理用3槽シンク (作業台付)	2800	750	850	1	S3-287DB特	20A-3	20A-3	40A-4										オーバーフロー左側
B9	欠番																		
B10	水切台付3槽シンク	2700	750	850	1	P33-277DB-L特	15A-3	15A-3	40A-3										
B11	欠番																		
B12	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N											9.5kW		棚数：3段 両面式 アジャスト脚
B13	包丁・まな板消毒保管機	900	550	1920	1	ESK-504N											4.4kW		収納能力・包丁40本まな板20枚 アジャスト脚
	【食品庫・計量室】																		
C1	エレクターシェルフ	1518	460	1770	1	W31520、P15360、4 ローラー付													棚数：4段
C2a	エレクターシェルフ	910	460	1770	1	W3310、P15360、4 ローラー付													棚数：4段
C2b	移動台	900	600	700	1	TK-96MSDB													
C3	エレクターシェルフ	1212	460	1770	1	W31220、P15360、4 ローラー付													棚数：4段
C4	1槽シンク	900	750	850	1	S1-97DB	15A-1	15A-1	40A-1										槽蓋付
C5	移動台	900	600	850	2	TK-96MSDB													
C6	テーブル形冷凍庫	1500	600	850	1	BT-1502NF-風特			40A-1						156W				有効内容積：331ℓ 脚・50mm
C7	バススルー冷蔵庫	750	850	1890	1	HR-75CZ-262G特			40A-1						380W				有効内容積：671ℓ 片側扉足開き
C8	器具消毒保管機	1290	750	1920	1	EWK-1504N											9.5kW		棚数：3段 両面式 アジャスト脚
	【肉・魚・卵下処理室】																		
D1	欠番																		
D2	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
D3	バススルー冷凍庫	1500	850	1890	1	HF-150CZ3-404D			40A-2						364W		0.960kW		有効内容積：1435ℓ 2電源必要
D4	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N											9.5kW		棚数：3段 片面式 アジャスト脚
D5	水切台付2槽シンク	1900	750	850	1	PS2-197DB-L	15A-2	15A-2	40A-2										槽蓋付
D6	カートインバススルー冷蔵庫	850	1300	2200	1				40A-1								0.88kW		片側扉足開き
D7	冷蔵庫	1200	800	1890	1	HR-120Z-ML			40A-1						318W				有効内容積：1066ℓ
D8	2槽シンク	1500	750	850	1	S2-157DB	15A-2	15A-2	40A-2										槽蓋付
D9	移動台	1200	750	850	2	TK-127MDB													
D10	バススルー冷蔵庫	1500	850	1890	1	HR-150CZ-ML-4G4G			40A-1						787W				有効内容積：1447ℓ
D11	操物用ラック	1000	650	1000	1	PL-1060ZMS3B													2段式
D12	欠番																		

No	品 名	寸 法			数	型 式	給水	給湯	排水	蒸 気			ガス (LPG)		電 気 (60Hz)			フード	備 考
		給気	排気	消費量						接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V					
		間口	奥行	高さ							kg/h								
	【調理室、器具洗浄室】																		
E1	3槽シンク	2100	750	850	1	S3-2178DB	15A-3	15A-3	40A-3										
E2	フードスライサー	1100	613	814	1	FS-51	15A-1									0.95kW		ドライ型	
E3	移動式スライサー置台	1700	750	600	1	TK-177F3MB			床										
E4	移動台	750	700	750	1	TK-77MDVB													
E5	欠番																		
E6	欠番																		
E7	移動台	900	750	850	2	TK-97MDVB													
E8	高速度ミキサー(ドライ)	465	945	1130	1	MX-46D	15A-1	15A-1	51						400W			容量:22l	
E9	プレート設置庫	850	610	1360	1	KT-5SH特									595W			収容能力:食丁15本、まな板3枚、 コースト6枚	
E10	ステンレス製回転釜 (電気式)	1930	1310	850	2	CSK-300SDH特	20A-1	20A-1	床								45.0kW	要	※容量: 約330l 両ハンドル、 ドレン・エブロン付 高さ特殊
E11	欠番																		
E12	移動台	750	750	850	2	TK-77MSDVB													
E13	2槽シンク	1500	750	850	1	S2-157DB	15A-2	15A-2	40A-2										
E14	移動シンク	900	750	850	3	S1-97MDB												槽量付	
E15	スタックカート	800	645	810	3	STC-10													
E16	移動台	900	750	850	3	TK-97MDVB													
E17	コンビオープン	1000	773	1800	1	AO-200ES	15A-1		32A-1								15.6kW x2	要	14段 片面式
	AO用カート	370	750	1705	3	AO用カート													
	AO用ラック	370	550	1315	3	AO用ラック													
E18	移動式バンラック	1350	700	1000	5	PL-13702MBDB													
E19	ステンレス製回転釜 (電気式)	1670	1100	850	2	CSK-200SDH特	15A-1	15A-1	床								27.0kW	要	※容量: 約200l 両ハンドル、 ドレン・エブロン付
E20	配缶台	1200	750	600	3	TK-127MSDB													
E21	移動式バンラック	1500	750	1500	2	PL-15754M													4段式
E22	移動台	1500	750	850	2	TK-157MSDB													
E23	移動台	900	750	600	1	TK-97MSDVB													
E24	コンビオープン	1220	893	1720	1	AO-300ES	15A-1		32A-1								17.8kW x2	要	電気式 槽数:15段x2
	AO用カート	596	1095	960	2	AO用カート													
	AO用ラック	586	740	1225	2	AO用ラック													
E25	移動台	900	750	850	1	TK-97MSDVB													
E26	連続フライヤー(電気式)	2765	1440	1515	1	DEO-25B-X	15A-1	15A-1	床								44.0kW	要	ろ過機 (HTT-250E) 付 入口台付
E27	移動台	1200	750	700	1	TK-127MSDB													
E28	R8運搬車	575	865	600	3														
E29	ステンレス製回転釜 (電気式)	1670	1100	850	1	CSK-200SDH特	15A-1	15A-1	床								27.0kW	要	※容量: 約200l 両ハンドル、 ドレン・エブロン付
E30	2槽シンク	2100	750	850	1	S2-217DB	15A-2	15A-2	40A-2										
E31	掃除用具入れ	600	600	2000	1	DS-66C													
E32	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N											9.5kW		槽数:3段 片面式 アジャスト脚
E33	検査保存用冷凍庫				1	【移設品】			*40A-1						*376W				
E34	ロボ・クープミキサー	220	305	430	1	R-3D										700W			容器容量:3.7l
	【アレルギー調理室】																		
F1	スタックカート	800	645	810	2	STC-10													
F2	水切台付1槽シンク	1140	600	850	1	PS1-1168DB-L	15A-1	15A-1	40A-1										
F3	台 (片面抽斗・引込戸付)	1200	600	850	1	TKCD-126									* ( )			要	
F4A	冷凍冷蔵庫	600	672	1608	1	GR-H34S										259W			
F4B	ウォーターオープンヘルシオ	490	430	420	1	AX-XM300-R										1460W			
F4C	台 (片面抽斗・引込戸・上棚付)	930	600	850 1300	1	TKCD-96特													
F5	水切台付1槽シンク	890	750	870	1	PS1-87DB-R	15A-1	15A-1	40A-1										
F6	調理台	900	750	1700	1	MK-90K										1500W	4000W	要	[Hコンロ(2口)付
F7	電気式食器消毒保管機	550	550	1920	1	ES-254N												2.2kW	収容槽数:5個 片面式・アジャスト脚
	【サラダ・和え物室】																		
G1	真空冷却機	1915	1445	2400	1	CH-120RK	20A-1		40A-1 25A-2 15A-1								3.14kW		90℃→10℃(約15分) 120kg/バッチ
	空冷式ヒートポンプチラー	1935	700	1500	1	UBAPF15A-WR											14.1kW		冷水入口: 40A-1 25A-1 冷水出口: 40A-1 25A-1
	電気ボイラー	400	1080	1625	1	ME-4D	15A-2		15A-1 25A-1 40A-1						2W		40.35kW		
G2	ブレハブ冷蔵庫	2700	1800	2480	1	カートイン			40A-1							100W	*1.2kW		室外機置場他詳細打ち合せ要



